中津市清掃センター放流水水質検査結果

中津市清掃センター(し尿処理場)では、国が定める検査方法に基づいて、し尿処理場から出る放流水の水質検査を毎月1回実施しています。

検査機関:環境テクノス株式会社

◆ 水質検査結果表 ◆

(令和6年度)

項目			PH	BOD	COD	SS	T-N (総窒素)	T-P (総りん)	大腸菌群数	報告日
単位			-	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	個/cm3	
水質基準			5.8～8.6	20以下	20以下	50以下	10以下	1以下	日間平均3,000以下	
説明			酸性・アルカリ性・中性を示す水の性質	微生物が水中の有機物を分解するのに必要な酸素の量	薬品で有機物を分解するときに消費する酸素の量	水中に漂っている物質	赤潮、藻の発生の一因となる窒素化合物の総量	赤潮、藻の発生の一因となるりん化合物の総量	し尿等による汚染の有無を意味する	
定量下限値			-	0.5	0.5	1	0.1	0.01	-	
検査結果	令和6年	4月	6.6(22℃)	0.6	5.1	1	1.0	0.10	0	2024.4.22
		5月								
		6月								
		7月								
		8月								
		9月								
		10月								
		11月								
		12月								
	令和7年	1月								
		2月								
		3月								