中津市清掃センター放流水水質検査結果

中津市清掃センター(し尿処理場)では、国が定める検査方法に基づいて、し尿処理場から出る放流水の水質検査を毎月1回実施しています。

検査機関:環境テクノス株式会社

◆ 水質検査結果表 ◆

(令和8年度)

項　　目			PH	BOD	COD	SS	T-N (総窒素)	T-P (総りん)	大腸菌数	報告日
単　　位			-	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/ml	
水質基準			5.8～8.6	20以下	20以下	50以下	10以下	1以下	800以下	
説　　明			酸性・アルカリ性・中性を示す水の性質	微生物が水中の有機物を分解するのに必要な酸素の量	薬品で有機物を分解するときに消費する酸素の量	水中に漂っている物質	赤潮、藻の発生の一因となる窒素化合物の総量	赤潮、藻の発生の一因となるりん化合物の総量	し尿等による汚染の有無を意味する	
定量下限値			-	0.5	0.5	1	0.1	0.01	10	
検査結果	令和8年	4月	6.3(21℃)	0.7	4.0	定量下限値未満	1.0	0.04	定量下限値未満	2026.4.9
		5月	6.2(22℃)	0.7	3.5	定量下限値未満	0.6	0.04	定量下限値未満	2026.5.14
		6月	6.3(21℃)	0.9	4.6	定量下限値未満	0.8	0.05	定量下限値未満	2026.6.11
		7月								
		8月								
		9月								
		10月								
		11月								
		12月								
	令和9年	1月								
		2月								
		3月								